

Installation Instructions for L802, LJ802, LL802, LA802, LF802 and L2G802 Series

• IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

• INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS.

- Wear rubber-soled shoes and work on a sturdy wooden ladder.
- This fixture must be installed according to the National Electric Code and local building codes.
- To avoid a hazard to children, account for all parts and destroy all packing materials.
- Do not install in damp or wet locations.
- Do not install luminaire assembly closer than 6 inches from any curtain or similar combustible material.

WARNING

- Risk of Fire. Keep away from flammable materials.
- Risk of Electrical Shock. Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.
- Risk of Fire/Electric Shock. If not qualified, consult an electrician.
- Risk of Burn. Disconnect power and allow fixture to cool before changing bulb or handling fixture.
- **CAUTION:** To reduce the risk of fire and electrical shock, use only fixtures and fittings intended for use with LF and L Series Halo Track.

Instructions d'installation pour modèles L802, LJ802, LL802, LA802, LF802 et L2G802

• INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

• INSTRUCTIONS INDIQUANT UN RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES.

- Portez des souliers à semelles de caoutchouc et utilisez une échelle en bois solide..
- Ce luminaire doit être installé en respectant le Code national de l'électricité et les codes du bâtiment locaux.
- Afin de protéger les enfants, comptez toutes les pièces et détruisez tous les emballages.
- N'installez pas dans des endroits humides.
- N'installez pas ce luminaire à moins de 15,2 cm (6 po) de rideaux ou de matériau combustible semblable.

AVERTISSEMENT

- Risque d'incendie. Gardez éloigné des matériaux inflammables.
- Risque de décharge électrique. Coupez l'alimentation électrique depuis le fusible ou le disjoncteur avant l'installation ou l'entretien.
- Risque d'incendie et de décharge électrique. Si vous n'êtes pas qualifié, consultez un électricien.
- Risque de brûlures. Coupez l'alimentation électrique et laissez refroidir l'appareil avant de le manipuler ou de changer l'ampoule.
- **MISE EN GARDE :** Utilisez seulement les luminaires et les adaptateurs conçus pour être utilisés avec les modèles de rails LF et L de Halo.

Instrucciones de instalación para las series L802, LJ802, LL802, LA802, LF802 y L2G802

• INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

• INSTRUCCIONES RELATIVAS A UN RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES.

- Use calzado con suelas de goma y trabaje sobre una escalera firme de madera.
- Este accesorio debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y los códigos de construcción locales.
- Para evitar posibles riesgos para los niños, lleve el rastro de todas las piezas y destruya todo el material de empaque.
- No instale el producto en lugares húmedos o mojados.
- No instale el módulo de iluminación a menos de 15 cm (6 pulg.) de una cortina o un material combustible similar..

ADVERTENCIA

- Riesgo de incendio. Mantenga el producto alejado de materiales inflamables.
- Riesgo de descarga eléctrica. Corte la alimentación desde el fusible o el disyuntor antes de realizar tareas de instalación o mantenimiento.
- Riesgo de incendio o descarga eléctrica. Si no está calificado, consulte a un electricista.
- Riesgo de quemaduras. Desconecte la alimentación y espere que el accesorio se enfríe antes de cambiar la bombilla o manipular el accesorio.
- **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio y descargas eléctricas, use únicamente accesorios y apliques diseñados para usar con el canal Halo series LF y L.

Service

There are no user serviceable parts inside. Opening unit will void warranty. Contact point of purchase for service.

Installation Instructions for 802 Series Track Fixture (Fig. 1)

The 802 series track fixture can be used with Halo 'LF' series 2 two-circuit track only.

- Step 1.** Open CONNECTOR COVER by pulling downward on the CONNECTOR SLEEVE and connector cover so that the contacts are exposed.
- Step 2.** Raise fixture to track with contacts facing intended circuit.

Réparations

Il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur. L'ouverture de l'appareil annulera la garantie. Communiquez le point de vente afin de faire réparer.

Instructions d'installation pour luminaire sur rail de modèles 802 (Fig. 1)

Le luminaire sur rail de modèles 802 peut être utilisé seulement avec les modèles de rail à 2 circuits « LF » de Halo.

- Étape 1.** Ouvrez le COUVERCLE DU CONNECTEUR en l'abaissant sur le MANCHON DU CONNECTEUR et le couvercle du connecteur de manière à exposer les contacts.

Mantenimiento

No hay partes que el usuario pueda reparar dentro del dispositivo. Si abre la unidad, anulará la garantía. Póngase en contacto con el punto de venta para las tareas de reparación.

Instrucciones de instalación para el accesorio para canales serie 802 (Fig. 1)

El accesorio para canales serie 802 puede usarse únicamente con un canal de dos circuitos serie "LF" de Halo.

- Paso 1.** Abra la CUBIERTA DEL CONECTOR. Para hacerlo, tire de la MANGA DEL CONECTOR y de la cubierta del conector hacia abajo para dejar expuestos los contactos.

Step 3. Move connector into position and close CONNECTOR COVER until it snaps into position.

Note: To access the other circuit, rotate fixture 180 degrees and follow installation instruction above.

To remove fixture from track:

- Step 1.** Open CONNECTOR COVER by pulling downward on the CONNECTOR SLEEVE.
- Step 2.** Raise fixture from track and remove.

Installation Instructions for 802 Series Fixture (Fig. 3)

The 802 series fixture can only be used with Halo "L" series track.

An adjustable contact allows you to select the circuit position. Use a narrow blade screwdriver to adjust the contact (Fig 2). Lift of lower the contact until it touches the upper or lower plastic stops of the contact assembly. To use with Halo or Lazer by Halo single circuit track, the adjustable contact must be in the circuit #1 or lower position.

- Step 1.** Insert fixture into track.
- Step 2.** Depress and hold SLIDE LATCH.
- Step 3.** Rotate power supply 90 degrees so the POLARITY LINE on fixture aligns with the POLARITY LINE on the track (Fig 3).
- Step 4.** Release SLIDE LATCH allowing the FIXTURE to lock into position.

To remove fixture from track:

- Step 1.** Depress and hold SLIDE LATCH.
- Step 2.** Rotate FIXTURE 90 degrees.
- Step 3.** Remove fixture from track.

Étape 2. Élevez le luminaire vers le rail en dirigeant les contacts devant le circuit dédié.

Étape 3. Positionnez le connecteur et fermez et enclenchez le COUVERCLE DU CONNECTEUR.

Remarque : Pour atteindre l'autre circuit, tournez le luminaire sur 180 degrés et suivez les instructions ci-dessus.

Pour retirer le luminaire du rail :

Étape 1. Ouvrez le COUVERCLE DU CONNECTEUR en l'abaissant sur le MANCHON DU CONNECTEUR.

Étape 2. Élevez le luminaire hors du rail puis enlevez-le.

Instructions d'installation pour luminaire de modèles 802 (Fig. 3)

Le luminaire de modèles 802 peut être utilisé seulement avec les modèles de rail « L » de Halo.

Un contact réglable vous permet de choisir la position du circuit. Utilisez un tournevis à tête étroite pour régler le contact (Fig 2). Soulevez ou abaissez le contact jusqu'à ce qu'il touche les butées supérieures ou inférieures en plastique de l'assemblage de contact. Le contact réglable doit être dans le circuit no 1 ou à la position inférieure afin de pouvoir utiliser un rail à circuit simple Halo ou Lazer Halo.

- Étape 1.** Insérez le luminaire sur le rail.
- Étape 2.** Appuyez sur le VERROUILLAGE COULISSANT et maintenez-le enfoncé.
- Étape 3.** Tournez l'alimentation électrique sur 90 degrés de manière à ce que la LIGNE DE POLARITÉ du luminaire s'aligne avec la LIGNE DE POLARITÉ du rail (Ill. 3).
- Étape 4.** Relâchez le VERROUILLAGE COULISSANT pour permettre le blocage du luminaire.

Pour retirer le luminaire du rail :

- Étape 1.** Appuyez et maintenez le VERROUILLAGE COULISSANT enfoncé.
- Étape 2.** Tournez le LUMINAIRE sur 90 degrés.
- Étape 3.** Retirez le luminaire du rail.

Paso 2. Levante el accesorio hasta el canal, con los contactos en dirección al circuito correspondiente.

Paso 3. Mueva el conector hasta su posición y cierre la CUBIERTA DEL CONECTOR hasta que se trabo.

Nota: Para acceder al otro circuito, rote el accesorio 180 grados y siga las instrucciones de instalación anteriores.

Para quitar el accesorio del canal:

- Paso 1.** Abra la CUBIERTA DEL CONECTOR. Para hacerlo, tire de la MANGA DEL CONECTOR hacia abajo.
- Paso 2.** Levante el accesorio del canal y quítelo.

Instrucciones de instalación para el accesorio serie 802 (Fig. 3)




El accesorio serie 802 puede usarse únicamente con canales serie "L" de Halo.

Un contacto ajustable permite seleccionar la posición del circuito. Use un destornillador de punta angosta para ajustar el contacto (Fig 2). Levante el contacto inferior hasta que toque los topes plásticos superior o inferior del módulo del contacto. Para usar un canal de un circuito Halo o Lazer de Halo, el contacto ajustable debe estar en la posición inferior o del circuito n.º 1.

- Paso 1.** Inserte el accesorio en el canal.
- Paso 2.** Presione y sostenga el CERROJO LATERAL.
- Paso 3.** Rote la fuente de alimentación 90 grados, de manera que la LÍNEA DE POLARIDAD del accesorio se alinea con la LÍNEA DE POLARIDAD del canal.
- Paso 4.** Suelte el CERROJO LATERAL para permitir que el ACCESORIO se trabo en su lugar.

Para quitar el accesorio del canal:

- Paso 1.** Presione y sostenga el CERROJO LATERAL.
- Paso 2.** Rote el ACCESORIO 90 grados.
- Paso 3.** Quite el accesorio del canal.



Installation Instructions LA802 Series (Fig. 4)

Step 1. Open SWITCH COVER so contacts are concealed inside adapter. Insure SWITCH is in the 'off' position.

Step 2. Insert fixture into TRACK so contacts engage the desired circuit.

Note: To access the other track circuit, rotate fixture adapter 180°.

Step 3. Close SWITCH COVER and depress SWITCH to the 'on' position.

To Remove Unit from Track:

Note: Allow unit to cool before removing from TRACK.

Step 1. Depress SWITCH to the 'off' position.

Step 2. Rotate SWITCH COVER 90° and remove from TRACK.

Installation Instructions for L2G802 Series (Fig. 5)

Step 1. The fixture adapter is inserted with the polarity groove towards to the polarity ridge on the track.

Step 2. Push the adapter into the track until it snaps into place.

Step 3. Turn the mechanical fixing knob clockwise.

Step 4. Select the desired circuit with the circuit selector knob (1-0-2).

Step 5. To remove the adapter from the track, select 0-position (OFF) before turning the mechanical fixing knob counterclockwise. Pull first from fixing knob end.

Instructions d'installation pour modèles LA802 (Fig. 4)

Étape 1. Ouvrez le COUVERCLE D'INTERRUPTEUR de manière à ce que les contacts soient dissimulés à l'intérieur de l'adaptateur. Assurez-vous que l'INTERRUPTEUR est à la position « OFF » (éteint).

Étape 2. Insérez le luminaire sur le RAIL de manière à ce que les contacts s'insèrent au circuit désiré.

Remarque : Tournez l'adaptateur du luminaire sur 180 degrés afin de pouvoir atteindre l'autre circuit du rail.

Étape 3. Fermez le COUVERCLE D'INTERRUPTEUR et appuyez sur l'INTERRUPTEUR vers la position « ON » (allumé).

Pour retirer l'appareil du rail :

Remarque : Laissez refroidir l'appareil avant de le retirer du RAIL.

Étape 1. Appuyez sur l'INTERRUPTEUR vers la position « OFF » (éteint).

Étape 2. Tournez le COUVERCLE D'INTERRUPTEUR sur 90 degrés et retirez-le du RAIL.

Instructions d'installation pour modèles L2G802 (Fig. 5)

Étape 1. L'adaptateur du luminaire s'insère en dirigeant la rainure de polarité vers la saillie de polarité du rail.

Étape 2. Poussez l'adaptateur dans le rail jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Étape 3. Tournez le bouton de fixation mécanique vers la droite.

Étape 4. Sélectionnez le circuit désiré à l'aide du sélecteur de circuit (1-0-2).

Étape 5. Pour retirer l'adaptateur du rail, sélectionnez la position « 0 » (fermé) avant de tourner le bouton de fixation mécanique vers la gauche. Tirez d'abord sur l'extrémité du bouton de fixation mécanique.

Instrucciones de instalación para la serie LA802 (Fig. 4)

Paso 1. Abra la CUBIERTA DEL INTERRUPTOR, de manera que los contactos queden ocultos dentro del adaptador. Asegúrese de que el INTERRUPTOR esté en la posición de apagado.

Paso 2. Inserte el accesorio en el CANAL de manera que los contactos se conecten al circuito deseado.

Nota: Para acceder al otro circuito del canal, rote el adaptador del accesorio 180°.

Paso 3. Cierre la CUBIERTA DEL INTERRUPTOR y presione el INTERRUPTOR a la posición de encendido.

Para quitar la unidad del canal:

Nota: Espere que la unidad se enfríe antes de quitarla del CANAL.

Paso 1. Presione el INTERRUPTOR a la posición de apagado.

Paso 2. Rote la CUBIERTA DEL INTERRUPTOR 90° y quítela del CANAL.

Instrucciones de instalación para la serie L2G802 (Fig. 5)

Paso 1. El adaptador del accesorio se inserta con la ranura de polaridad en dirección al borde de polaridad del canal.

Paso 2. Empuje el adaptador contra el canal hasta que se encastre en su lugar.

Paso 3. Gire la perilla de enclavamiento mecánico en sentido horario.

Paso 4. Seleccione el circuito deseado con la perilla selectora de circuito (1-0-2).

Paso 5. Para quitar el adaptador del canal, seleccione la posición 0 (apagado) y, luego, gire la perilla de enclavamiento mecánico en sentido antihorario.

